

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держбуду України
27.01.2005. №21

УКРАЇНА

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Галицької і сучасної архіт.
(назва інспекції державного архітектурно-будівельного контролю)

„ЗАТВЕРДЖЕНО”
Галицька РДА
(назва розпорядчого документа та органу, що затвердив акт державної приймальної комісії)


від „27” грудня 2006 р. № 31

від „27” грудня 2006 р. № 377

(П.І.Б., підпис відповідального особи)

(П.І.Б., підпис відповідальної особи)

М. П.



АКТ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТА
від „ 21 ” грудня 2006 р.

м. Бурштин, Галицького району, Івано-Франківської області
(повна адреса розташування об'єкта)

Заміна електрофільтрів енергоблоку №10

(Код об'єкта згідно з ДК 018-2000)

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва (нове, реконструкція, реставрація, технічне переоснащення тощо))

Державна приймальна комісія утворена Розпорядженням районної державної адміністрації
№ 318 від „30” жовтня 2006 р.
(назва розпорядчого документа та органу, що утворив комісію)

У складі
ГОЛОВИ (представник органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, що утворив комісію) Костишина В.І. – заступника голови районної держадміністрації
(назва розпорядчого документа та органу, що утворив комісію)

Членів комісії – представників:
Виконавчого комітету місцевої ради Камрата О.М. – заступника міського голови
(П.І.Б., посада)

Замовника Немченка В.І. – головного інженера БТЕС
(П.І.Б., посада, назва організації)

Генерального підрядника Пасхалова О.М. – заступника директора ДПЗД „Укріптеренерго”
(П.І.Б., посада, назва організації)

Генерального проектувальника (автора проекту) Кульчицького Р.В. – головного інженера проекту ВАТ НДПВІ „ЛьвівТЕП”
(П.І.Б., посада, назва організації)

Експлуатаційної організації Шувара Й.М. - заступника директора, Дем'яна М.М. - заступника головного інженера, Белицького Є.І. - начальника ВКБІР, Тутки В.В. - начальника ВОП, Цимбалістого М.Б. - начальника ЗНЦ, Воло шука А.М. - начальника ЕЦ, Ільківа Б.М. - начальника ЦТАВ, Савки П.С. - начальника ВОНПС.

(П.І.Б., посада, назва організації)

Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Крета І.О. - начальника інспекції ДАБК в Галицькому районі
(П. І. Б., посада.)

Органу державного санітарно-епідеміологічного нагляду Б. Іжицького - головного державного санітарного лікаря
(П. І. Б., посада.)

Органу державного пожежного нагляду М. Тимошика - начальника відділу з питань наглядово-профілактичної діяльності органів державного пожежного нагляду

Представників відповідних органів (у випадках, визначених законодавством) :

Мінприроди України В. Ковалюка - державного інспектора ОНПС
(П. І. Б., посада.)

Мінпраці України Н. Бабак - начальник управління праці та соціального захисту населення
(П. І. Б., посада.)

Держнаглядохоронпраці В. Нагірного - державного провідного спеціаліста Івано-Франківського ДУОПУП
(П. І. Б., посада.)

Держкомененергозбереження Л. Футерко - начальника тер. управління
(П. І. Б., посада.)

Держатомрегулювання ----
(П. І. Б., посада.)

Державної автомобільної інспекції ----
(П. І. Б., посада.)

Професійних спілок (на новозбудованих та реконструйованих виробничих об'єктах) Столяра І. В. - голови профкому БТЕС
(П. І. Б., посада.)

Державній приймальній комісії надано :

Затверджену проекту документацію з унесеними в процесі будівництва в установленому порядку змінами та доповненнями.

Акт робочої комісії (у разі прийняття в експлуатацію об'єкта виробничого призначення з кількістю робочих місць понад 50 або вартістю понад 5 млн. грн., а також об'єктів житлово-громадського призначення (III, IV і V категорій складності) від „____” _____ 200_р.

Акт комісії про прийняття устаткування після комплексного випробування з комплектом виробничої та виконавчої документації від „14” _____ грудня 200_6 р.

Акт комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування з комплектом виробничої та виконавчої документації від „____” _____ 200_р. згідно додатку № 1.

Виконавча документація (згідно з переліком, затвердженим наказом Держбуду від 27.01..2005р. № 21).

Керуючись Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004р. № 1243, державна приймальна комісія **ВСТАНОВИЛА** :

1. Будівництво здійснюється на підставі рішення, розпорядження тощо Наказом ВАТ „Західенерго”

(назва документа та органу, який його виніс) № 195 від „ 07 ” 12 2004_р.

2. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником, ДПЗД „Укрінтеренерго”

(назва організації)
 який виконав заміну електрофільтрів енергоблоку № 10
 (види робіт)
 та субпідрядними організаціями* ТОВ «Консорціум «Енергомашінжиніринг»-поставка
 (назва організації та види виконаних робіт)
обладнання, БУ-2 «Луганськпромбуд»-загально-будівельні роботи, монтаж металоконструкцій (корпус, ПЗВ, ГЗВ); ТзОВ «Монтаженергомаш»-монтаж внутрішнього механічного обладнання; КП «Електропівденьзахідмонтаж-6»-електромонтажні роботи; ЗАТ «Техенерго»-наладка механічного і електричного обладнання; ВАТ «ЛьвівОРГРЕС»-наладка системи ПЗВ і ГЗВ.

* при кількості організацій більше трьох їх переліків та види виконаних робіт наводяться в додатку до акта

3. Проектна документація на будівництво розроблена :
 генеральним проектувальником ВАТ НДПВІ „Львівтеплоэлектропроект”
 (назви організації)
 який виконав проектну документацію на будівельно – монтажні роботи, металоконструкції, підбункерні приміщення, ПЗВ, ГЗВ, кошторисна документація
 (назва частин або розділів документації)
 та субпідрядними організаціями* ТОВ „Консорціум „Енергомашінжиніринг” пр. док на монтаж корпусу електрофільтра, внутрішнього механічного обладнання, електричного обладнання
 (назва організації та види виконаних робіт)

* при кількості організацій більше трьох їх переліків та види виконаних робіт наводяться в додатку до акта

4. Проектна _____
 документація _____
 затверджена Наказом ВАТ „Західенерго ”
 (назва розпорядчого документа і органу (організації) який її затвердив)

№ 195
 від „07” 12 2004р.

5. Дозвіл на _____
 виконання Кретом І. О.
 будівельних начальник інспекції держархбудконтролю
 робіт виданий Галицької
райдержадміністрації
 (П. І. Б., посада, назва інспекції)

№ 32
 від „07” 12 2005р.

Будівельно – монтажні роботи здійснено в терміни :

6. Початок робіт грудень 2005 р. Закінчення робіт грудень 2006р.
 (місяць, рік) (місяць, рік)

7. Пред’явлений до прийняття в експлуатацію об’єкт (для всіх, крім житлових будинків) має такі основні показники (потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна, провізна здатність, кількість робочих місць тощо (заповнюється на всіх об’єктах в одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних видів послуг) :

Основні показники об'єкта	Одиниця виміру	За проектом		За архітектурно-технічним паспортом	
		загальний	у тому числі пускового пускового або черги	загальний	у тому числі пускового пускового або черги
Потужність (ступінь очистки)	%	99,875		99,875	
Продуктивність	м³/сек.	208		208	
Площа активного перетину	м²	350		350	
Габарити :					
-довжина	мм	26600		26600	
-ширина	мм	35600		35600	
- висота	мм	26500		26500	
Маса корпусу	кг	847462		847462	
Маса механічного устаткування	кг	320000		320000	

Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом в обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей в початковий період _____

(факт початку випуску продукції із зазначенням обсягу)

8. На об'єкті виконані згідно з державними будівельними нормами всі роботи, передбачені проектною документацією, змонтоване і випробоване обладнання, проведені пусконаладжувальні роботи згідно з технологічним регламентом, створені безпечні умови для праці виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно – правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, екологічних та санітарних норм _____ змонтоване і випробоване обладнання (акти наведені в додатку №1). проведені _____ (може бути наведена інформація про виконання _____ пусконаладжувальні роботи _____ інших, передбачених проектною документацією, заходів)

9. Нсдоробки та дефекти, виявленні робочою комісією (акт від „ _____ ” 200__р. № _____ (додається), ліквідовані.

10. Перелік видів робіт, строки виконання яких перенесені через несприятливі погодні умови, будуть виконані :

Перелік робіт	Строки виконання	Організація-виконавець П.І.Б.	Підпис

11. Інвестиційна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією : усього 42856,53 тис.грн., у тому числі : витрати на будівельно-монтажні роботи 18723,00 тис. грн., машини, обладнання та інвентар 16577,6 тис. грн.

12. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію _____ тис.грн. у тому числі : витрати на будівельно-монтажні роботи _____ тис. грн., витрати на машини, обладнання та інвентар _____ тис. грн.

РІШЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Пред'явлений державній приймальній комісії заміна електрофільтрів енергоблоку №10
(назва об'єкта згідно з проектом)

ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Голова державної приймальної комісії _____ Костишин В. І.

Члени державної приймальної комісії _____ Крет І. О.
(підпис П. І. Б.)

_____ Жицький Б. М.

_____ Шилопик М.

_____ Кобалько В. М.

_____ Шенченко В. І.

_____ Паскалов О. М.

_____ Шувар Й. М.

_____ Дем'ян М. М.

_____ Столяр І. В.

_____ Белицький Є. І.

_____ Тутка В. В.

_____ Цимбалістий М.Б.

_____ Волощук А. М.

_____ Ільків Б. М.

_____ Савка П. С.

_____ Кульчицький Р.В.

Примітка : Згідно з пунктом 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 №1243, Акт державної приймальної комісії підлягає затвердженню у 15-денний строк та реєструється в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка видала дозвіл на виконання будівельних робіт.

Додаток №1
до акту державної приймальної комісії
про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта
„Заміна електрофільтрів енергоблоку №10”.

1. Акт комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування системи пневмозоловидалення електрофільтрів від 11.12.2006р.
2. Акт комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування АСУ ТП електрофільтрів від 27.10.2006р.
3. Акт комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування системи регенерації електродів та живлення полів електрофільтрів від 02.12.2006р.
4. Акт комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування системи струшування осаджувальних електродів електрофільтрів від 05.12.2006р.
5. Акт комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування системи моніторингу електрофільтрів від 05.12.2006р.
6. Акт комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування димососів електрофільтрів від 24.10.2006р.
7. Акт комісії про прийняття устаткування після комплексного випробування електрофільтрів від 14.12.2006р.